

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
w Jeleniej Górze  
58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Kasprzowicza 17  
(1) telefon 75 643 55 60 fax 75 643 55 61  
NIP 611-10-96-838

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 128/HK/21

Jelenia Góra 6 lipca 2021r  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Urszula Jackowska – młodszy asystent up. nr HK/11/2018-459/21

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r poz. 195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r poz. 735)

## I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

### 1. Podmiot kontrolowany

Termy Cieplickie sp. z o. o. Jelenia Góra ul. Plac Zdrojowy 5  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

**Basen miejski - sezonowy Jelenia Góra ul. Sudecka 42**  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Termy Cieplickie sp. z o. o.

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

58-560 Jelenia Góra ul. Plac Zdrojowy 5  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))


4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6112727006 021897376

### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Dariusz Stolarczyk – prezes zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

 - specjalista ds. organizacji i zarządzania

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\* nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 06.07. 2021r. 12<sup>30</sup>

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* 17.07.2021r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomieni nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli 06.07.2021r. 13<sup>30</sup>

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* - nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli; ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego obiektu

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\* - nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*  
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*                   nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów                                   nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli – dokumentacja zdrowotna ratowników
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*                   dokumentacja zdrowotna
13. Podczas kontroli wypełniono formularz                                   ZF/PK/HK/01/01/08

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Właścicielem basenu sezonowego jest Miasto Jelenia Góra, organem nadzorującym natomiast „Termy Cieplickie” sp. z o. o. w Jeleniej Górze. Wobec podmiotu w stosunku do obiektu nie jest prowadzone postępowanie administracyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Basen zaopatrzony w wodę z wodociągu sieciowego odpływ do kanalizacji miejskiej. Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z basenu. Basen odkryty składa się z 3 niecek: duża, średnia i mała (brodzik). Niecki: duża i średnia napełniane są 1 raz w sezonie i uzupełniane na bieżąco ( brak cyrkulacji wody), niecka mała (brodzik) napełniana jest codziennie rano świeżą wodą-brak dezynfekcji bieżącej wody. Zarządzający basenem dokonuje oceny spełniania wymagań na podstawie obserwacji wody i niecki , dokonuje czyszczenia niecek odkurzaczem dennym, pracujący poza godzinami otwarcia basenu i dezynfekcji 2xdziennie. W czasie kontroli dno niecki dużej i średniej utrzymane w należyтым stanie sanitarnym- pęknięcia z u/b roku zostały usunięte i zamalowane. Niecki duża i średnia posiadają oddzielone tory do pływania, z których może korzystać kilka osób jednocześnie z jednego toru. Ewentualne pływające na powierzchni nieczystości (liście, owady) usuwane są za pomocą podbieraków. Przed wejściem do niecek zamontowane są wodne kurtyny razem z brodzikami do stóp. W dniu kontroli czynna zjeżdżalnia ślimakowa przy niecce średniej , wieża do skoków jest nieczynna. Brodzik dla dzieci powierzchnia nie jest utrzymana w należyтым stanie sanitarno-technicznym- stwierdza się ubytki farby i czarne plamy na dnie. Dziennie z basenu miejskiego w b/r korzysta średnio ok.60 osób, wydzielone są sanitariaty oddzielne dla kobiet i mężczyzn. W części damskiej jest 4 oczka ustępowe, 3 natryski oraz 3 umywalki do mycia rąk. W części męskiej jest 3 natryski, 6 oczek ustępowych i umywalki do mycia rąk kompletnie wyposażonych w dozowniki ze środkiem do mycia i dezynfekcji oraz instrukcje mycia i dezynfekcji rąk. Przebieralnie wyłączone z użycia. Uzdatnianie wody w nieckach basenowych polega na korekcie pH (środkiem „pH minus”), dezynfekcję „Chlor Tix” na bazie podchlorynu sodu oraz „Glon Fighter” środek do usuwania glonów. Teren zielony (plażowy) zaopatrzony w kubły na odpady komunalne (opróżniane na bieżąco), utrzymany czysto. Badania mikrobiologiczne wykonane przed uruchomieniem basenu- prawidłowe. Dokumentacja zdrowotna ratowników pracujących w obiekcie załączona do protokołu.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*  
Nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* niezwłocznie doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego dno niecki basenowej małej (brodzik), na bieżąco przestrzegać dezynfekcji brodzika zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu ~~–naniesiono~~/ nie naniesiono\*\* .....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt nie nałożono/~~nałożono~~\*\*  
grzywnę w drodze mandatu karnego  
na.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....słownie.....

nr mandatu karnego.....

podstawa prawna.....

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr 14/2019 z dnia 18.06.2019r.  
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\* nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~\*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu  
nie dotyczy

.....  
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

MŁODSZY ASYSTENT

Urszula Jackowska

.....  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 06.07.2021 r



.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\* ZF/PK/HK/01/01/08  
(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

